

Α/Α	ΧΩΜΑΤΕΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ			ΕΞΟΤ.ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ		ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ										ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ				ΤΡΑΠΗΖΙΑΣ		
		ΠΡΟΕΛΑΦ. m ³ /h	ΝΟΤΙΟΣ m ³ /h	ΑΝΙΣΟΓΗ m ³ /h	ΑΝΕΜ. ΠΡΟΕΛΑΦ. (Pa)	ΑΝΕΜ. ΣΥΜΦΩΝΗ (Pa)	ΣΤΗΘΗΚΕΣ ΑΕΡΑ				ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ °C	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ m ³ /h	ΑΙΣΙΟΤΗ ΚΟΥΤΙ (kW)	ΟΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (kW)	ΣΤΗΘΗΚΕΣ ΑΕΡΑ			ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ °C	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ m ³ /h	ΟΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (kW)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΜΟΙ kW	ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΩΣ m ³ /h	
							ΕΞΟΔΟΥ °C DB	°C WB	°C DB	°C WB					°C DB	°C WB	°C DB						°C WB
1	ΚΚΜ-1	13900	10080	11920	400	350	32.2	23.3	13.4	12.5	7	26.4	88.2	155.4	4.7	2.1	26.9	15	85	7.6	132	---	42.3
2	ΚΚΜ-2	13700	9990	11740	400	400	32.3	23.4	13.5	12.6	7	26.7	87.7	153.3	4.7	2.1	26.7	14.9	85	7.4	129.7	---	42.3
3	ΚΚΜ-3	3000	3000	---	350	---	35	25	14	12.7	7	6.8	21.2	39.4	-1	-2.6	22.1	13.2	85	1.8	31.9	---	12.6
4	ΚΚΜ-4	1310	1310	---	300	---	35	25	15.8	14.4	7	2.7	8.5	15.3	-1	-2.6	24.6	14.1	85	0.9	15.0	---	5.5
5	ΚΚΜ-5	1040	1040	---	300	---	35	25	16	14.2	7	2.2	6.9	12.6	-1	-2.6	24.7	14.1	85	0.7	11.9	---	4.4
6	ΚΚΜ-ΠΡ-1	810	810	---	250	---	35	25	15.6	14.5	7	1.2	2.7	6.8	-1	-2.6	20	12.3	85	0.5	8	---	3.4
7	ΚΚΜ-ΠΡ-2	900	900	---	250	---	35	25	16.6	14.9	7	1.3	3	7.6	-1	-2.6	20	12.3	85	0.5	8.9	---	3.8
8	ΚΚΜ-ΠΡ-3	4255	4255	2495	450	300	35	25	16.6	14.9	7	6.2	14.4	35.9	-1	-2.6	20	12.3	85	2.4	42.2	---	17.8

Α/Α	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ m ³ /h	ΕΞΟΔ.ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Pa)	
1	AN-1	225	200	
2	AN-2	750	200	
3	AN-3	2900	200	
4	AN-4	1200	200	
5	AN-5	1200	200	
6	AN-6	225	200	
7	AN-WC-1	400	200	
8	AN-WC-2	400	200	
9	AN-WC-3	300	200	
10	AN-WC-4	300	200	

[illegible]

Fan Section:	Παροχή (m3/h):	Εξ. Στατική Πίεση (Pa):	Χώρος που εξυπηρετεί:
AN-1	225	200	Γραφεία Ισογείου Αριστερά
AN-2	750	200	Γραφεία - Εκδοτήρια Ισογείου Δεξιά
AN-3	2900	200	Χοάνη Κουζίνας
AN-4	1200	200	WC Κοινόχρηστα Ισογείου Αριστερά
AN-5	1200	200	WC Κοινόχρηστα Ισογείου Δεξιά
AN-6	225	200	Γραφεία - Εκδοτήρια Ισογείου Αριστερά
AN-WC-1	400	200	WC Προσωπικού Ισογείου Αριστερά
AN-WC-2	400	200	WC Γραφείων Ισογείου Θάλασσα
AN-WC-3	300	200	WC Γραφείων Ορόφου Αριστερά
AN-WC-4	300	200	WC Γραφείων Ορόφου Δεξιά